

UAB "MAŽEIKIŲ BUTŲ ŪKIS"
GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 5

2011-04-12
Mažeikiai

Posėdžio pirmininkas: UAB "Admituras" direktorius Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė: UAB "Admituras" vadybininkė Lina Kurmanskienė

Dalyvauja: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika, Reivyčių tarnybos viršininkė Irena Žabaliūnienė, Vieکشnių tarnybos viršininkė Sigita Andriuškienė, UAB "Mažeikių butų ūkis" generalinio direktoriaus pavaduotojas Povilas Stankevičius

Darbotvarkė:

1. Šilumos suvartojimo analizė už 2011 m. kovo mėn.
2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.

SVARSTYTA: 1. Šilumos suvartojimo analizė už 2011 m. kovo mėn.

Pranešėjai: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika.

Senamiesčio tarnyboje už kovo mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- J. Tumo-Vaižganto g. 8 – 3,02 Lt/m²;
- S. Daukanto g. 9 – 3,63 Lt/m²;
- Laisvės g. 27 – 5,05 Lt/m²;
- Vasario 16-osios g. 12 – 5,42 Lt/m².

D. Kęšminas posėdžio dalyvius informavo, kad Vasario 16-osios g. 12 yra įtrauktas į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą.

Naujamiesčio tarnyboje už kovo mėn. daug šilumos suvartojo šie daugiabučiai namai:

- Pavasario g. 12 – 4,13 Lt/m²;
- Žemaitijos g. 28 – 3,44 Lt/m²;
- Naftininkų g. 16 – 3,54 Lt/m².

G. Remeika informavo, kad Naftininkų g. 16 taip pat yra įtrauktas į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą.

NUTARTA:

1. Aptarti didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei pateikti sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

SVARSTYTA: 2. Priemonės, mažinant šilumos suvartojimą.

Posėdžio pirmininkas bei posėdžio dalyviai diskutavo bei svarstė didelio šilumos kiekio suvartojimo priežastis bei sprendimo būdus, kaip sumažinti minėtuose daugiabučiuose namuose šilumos suvartojimą.

NUTARTA:

1. J. Tumo-Vaižganto g. 8, Žemaitijos g. 28 - naujai izoliuoti šildymo sistemą.
2. Pavasario g. 12 peržiūrėti šildymo sistemos reguliatoriuje nustatytus parametrus ir esant neatitikimui, juos pakeisti.
3. Daugiabučiams namams, kurie įtraukti į daugiabučių namų, rekonstruojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašą, t. y. Laisvės g. 27, Vasario 16-osios g. 12, Naftininkų g. 16 iki renovacijos pradžios papildomų priemonių nesiimti.

4. S. Daukanto g. 9 pasibaigus šildymo sezonui, šildymo sistemos stovuose sumontuoti automatinius balansavimo ventylius.

Posėdžio pirmininkas

Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė

Lina Kurmanskienė