

## UAB "MAŽEIKIŲ BUTŲ ŪKIS"

### DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILUMOS ENERGIJOS SUVARTOJIMO KARŠTO VANDENS RuošIMUI POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 6

2011-05-12

Mažeikiai

**Posėdžio pirmininkas:** UAB "Admituras" direktorius Antanas Barvydis

**Posėdžio sekretorė:** UAB "Admituras" vadybininkė Lina Kurmanskienė

**Dalyvauja:** Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika, UAB "Mažeikių butų ūkis" generalinio direktoriaus pavaduotojas Povilas Stankevičius

#### **Darbotvarkė:**

1. Šilumos energijos suvartojimas karšto vandens ruošimui.
2. Priemonės, sumažinti grįžtamą termofikacinio vandens temperatūrą šilumos tiekėjams.

#### **SVARSTYTA: 1. Šilumos energijos suvartojimas karšto vandens ruošimui.**

Pranešėjai: Senamiesčio tarnybos viršininkas Darius Kęšminas, Naujamiesčio tarnybos viršininkas Gintaras Remeika.

Senamiesčio tarnyboje balandžio mėn. karštą vandenį ruošiantys šilumos punktai grąžino į tinklą paaukštintą temperatūrą šie daugiabučiai namai:

- Sodų g. 12: grįžtama temperatūra – 56 °C;
- Ventos g. 14: grįžtama temperatūra – 54 °C;
- Ventos g. 31: grįžtama temperatūra – 58 °C;
- Sodų g. 18: grįžtama temperatūra – 53 °C.

Naujamiesčio tarnyboje balandžio mėn. karštą vandenį ruošiantys šilumos punktai grąžino į tinklą paaukštintą temperatūrą šie daugiabučiai namai:

- Pavenčių g. 13: grįžtama temperatūra – 52 °C;
- Pavenčių g. 17: grįžtama temperatūra – 51 °C;
- Naftininkų g. 62: grįžtama temperatūra – 49 °C;
- Žemaitijos g. 24: grįžtama temperatūra – 49 °C.

#### **NUTARTA:**

1. Aptarti priemones, kaip sumažinti grįžtamą termofikacinio vandens temperatūrą šilumos tiekėjams.

#### **SVARSTYTA: 2. Priemonės, sumažinti grįžtamą termofikacinio vandens temperatūrą šilumos tiekėjams.**

Posėdžio pirmininkas bei posėdžio dalyviai svarstė priežastis bei sprendimo būdus, kaip sumažinti grįžtamą termofikacinio vandens temperatūrą šilumos tiekėjams.

#### **NUTARTA:**

1. Sodų g. 12, Ventos g. 31, Pavenčių g. 17, Pavenčių g. 13 – šilumokaičius pakeisti naujais.
2. Ventos g. 14, Sodų g. 18, Naftininkų g. 62, Žemaitijos g. 24 – išplauti šilumokaičius.
3. Visiems aukščiau išvardintiems daugiabučiams namams pakartotinai išvalyti filtrus, esančius termofikacinio ir karšto vandens vamzdynuose bei išvalyti purvo surinktuvus.
4. Protokolą patalpinti į UAB "Admituras" internetinį tinklalapį ([www.admituras.lt](http://www.admituras.lt)).

Posėdžio pirmininkas

Antanas Barvydis

Posėdžio sekretorė

Lina Kurmanskienė